

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель начальника Департамента

образованию Ивановской области

В.Ф.Лазарев

« 28 » сент 2015г.

ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский колледж сферы услуг»

153045, г. Иваново, ул. Свободы, д. 1

Телефоны: (факс) (8-4932) 33-68-17, e-mail: itet@inbox.ru

бухгалтерия 30-09-93, e-mail: itek-buh@mail.ru

(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

2. Ведомственная принадлежность объекта: Департамент образования Ивановской области

3. Вид деятельности: профессиональное образование

4. Характеристика объекта:

отдельно стоящее здание, 4 этажа

отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании)

1976 год постройки

количество этажей, год постройки (капитального ремонта)

5. Объем предоставляемых услуг

900 обучающихся/77 сотрудников

(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и д

6. Доступность услуги для категорий инвалидов

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками за дополнительную плату;
- вариант « - » - не обслуживаются

По специальностям: «Туризм», «Экономика и бухгалтерский учет»			
Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Б	А	-	Б

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов (Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Территория объекта	X	X	X	X
Входная группа	-	X	-	X
Пути движения	X (1-й этаж)	X	-	X
Зона обслуживания	-	X	-	-
Санитарно-бытовые помещения	X	X	-	X
Средства информации и телекоммуникации	X	X	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов
(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	-	-	-	-
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	X	X	-	X
Объект не доступен, требуется адаптация	-	-	-	-

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 1/15

Руководитель объекта



И.В.Богатырева

М.П.

Дата составления паспорта «29» июня 2015 года



АНКЕТА № 1/15

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский колледж сферы услуг»
153045, г. Иваново, ул. Свободы, д. 1

Телефоны: (факс) (8-4932) 33-68-17, e-mail: itet@inbox.ru
бухгалтерия 30-09-93, e-mail: itek-buh@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта Департамент образования Ивановской области

Вид деятельности: профессиональное образование

Форма собственности объекта: собственность субъектов РФ

Размещение объекта: отдельно стоящее здание, 4 этажа, построен в 1976г., бетонные панели

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг: 900 обучающихся / 77 сотрудников

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	+	-
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	120 см	-
	Знак доступности учреждения			-	Установлен май 2016г.
	Автостоянка посетителей			-	установить
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	23 м	-
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	-	выделено
	Размер места со специальным знаком	К	350х500см	-	установить
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения; • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	5м - - -	выделено установить - организовать

1	2	3	4	5	6
	Открытая лестница: • высота подьема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени	О, С О, С С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие	- - - - -	- - - - -
	Пандус: • высота подьема • уклон	К, О К К, О	НД - не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	- - -	- - -
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85-95см	- -	- -

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка Высота площадки				
	Габариты площадки: ширина глубина	К	норматив не установлен не менее 220x220 см	15м x 3м	-
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	+	-
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	-	установлено
	Навес	К, О, С	наличие	+	-
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	-	установить
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	-
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	окрасить
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	наличие 85-95 см не менее 30 см	- 100см 5см	установлены реконструкция реконструкция
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	100см	-
	Уклон	К	И/И - не более 1/12	соответствует	-
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	соответствует	-

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150х150 см не менее 150х150 см	соответствует соответствует	- -
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	- 100см соответствует	установить реконструкция -
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	-	установить
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) Тамбур	К, О	наличие	-	не требуется
	Габариты тамбура: глубина х ширина Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К К	не менее 220х180 см не менее 90 см не более 2,5 см	6,5 м х 3,3 м Р 80 см 10 см	- - реконструкция реконструкция

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	соответствует	-
	Разворотные площадки	К	не менее 150х150 см	соответствует	-
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	- -	создать создать
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	-	-
Лестница (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	-
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	окрасить
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	Наличие 85-90 см не менее 30 см	- - -	установить установить установить
Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				Отсутствует	
				установить	

1	2	3	4	5	6
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	- - -	установить установить установить
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	-
	Знак доступности	К, С	наличие	-	установить
Пандус внутренний к лестнице в учебный корпус №2					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	реконструкция
	Уклон	К	И/І - не более 1/12	-	реконструкция
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см	120 x 4000	реконструкция
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	70 см 85-90 см не менее 30 см	- - -	реконструкция реконструкция реконструкция
	Пандус переносной	К	наличие	-	-
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	-
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	-
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вклады).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание в кабинете				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	80 см	нет возможности для реконструкции
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	реконструкция
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	-	реконструкция
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	-	приобрести
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением по маршруту				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	соответствует	-
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	-

1	2	3	4	5	6
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (зрительный)	К, О		+	нет возможности реконструкции
	Зал (читальный)	К, О		+	реконструкция
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	реконструкция
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	-	реконструкция
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	реконструкция
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2 Санузел	3	4	5	6
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	+	-
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90 см	-
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	-
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К КО	не менее 130x 85 см 75-85 см наличие	2,6м x 3,1м 83см	- -
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	1 90 2,6м x 3,1м - не менее 80x120 см -	- - - установить - установить
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	установить
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	-
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	-	привести в соответствие с нормативами
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	-	привести в соответствие с нормативами
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	-	-
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	-
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	-
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	-

1	2	3	4	5	6
	Речевые информаторы и маяки	с	наличие	-	-
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	с	наличие	-	-
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, с	наличие	-	-
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	приобрести

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности инвалидов категории «О» необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

-на территории объекта: установить знак доступности учреждения, указатели направления движения, организовать автостоянку для посетителей и выделить на ней места для инвалидов с установкой специального знака.

-на входной группе: установить дополнительные поручни с двух сторон с не травмирующими окончаниями, установить нескользкое покрытие,

заменить входную дверь на соответствующую.

- на путях передвижения: Создать место отдыха и ожидания , установить рельефную полосу перед маршем, поручни с двух сторон, установить дополнительный пандус.
- в зоне оказания услуги: Приобрести стол с высотой рабочей поверхности согласно норматива.
- в санитарных помещениях: Обустроить знаки доступности помещения; установить опорные поручни.
- по средствам информации и коммуникации на объекте: визуальные средства информации привести в соответствие с нормативами.

В результате обследования установлено, что для инвалидов категории «К»:

-в зоне оказания услуги: нет возможности для реконструкции ширины входных дверей в учебные кабинеты, находящиеся в учебном корпусе №1.

-на путях передвижения: необходимо смонтировать дополнительный пандус для подъема в учебный корпус №2 ; необходимо смонтировать лифт для подъема на 2-4 этажи в учебный корпус №1.

Председатель комиссии по обследованию объекта:  Е.В.Артамонов

Члены комиссии:  С.А.Бурылина

 И.В.Салова

 Т.А.Майстепанова

Руководитель объекта: директор ОГБПОУ ИКСУ  И.В.Богатырева

"29" июня 2015 года